



APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu, trim III - 2025, Rompetrol Energy

I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale

I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare)

a) Rompetrol Energy - trim. III - 2025, a fost inregistrat un accident de munca.

															Nr. Acciden- tati prin:		Obs.
	An	Ian	Feb	Mar	April	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			1										1	-	-	Accident usor de munca
	2024													-	-	-	
	2025								1					1	-	-	Accident cu ITM
RPE	2022	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare)												2	1	0	
	2023																
	2024																
	2025																

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca



b). Subcontractori

In trim. III - 2025, nu au fost inregistrate accidente de munca.

															Nr. Accidentati prin:		Obs.
Punct lucru	An	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			2										2	-	-	2 accidente usoare de munca
	2024								1					1	1	-	1 accident cu ITM
	2025													-	-	-	
	2022-2023-2024	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare)												3	1	0	

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca

I.2. Boli profesionale RPE

In trim III – 2025, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale

(2021-2022)	2021	2022	2023	2024	2025	Total
RPE	0	0	0	0	0	0

I.3. Acordari prim ajutor

a). Rompetrol Energy

In trim III, 2025 – nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor



Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b). Subcontractori

In trim III, 2025 – nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

I.4. Evenimente SSM – SU

Pentru anul 2025, au fost inregistrate doua evenimente SSM-SU (Near-Miss – 1, Prim ajutor – 1 subcontractori, Accident cu ITM - 1)

Near miss: In data de 28.03.2025 la ora 9:40, un scurtcircuit din cauza pierderii gazului de izolare SF 6 la celula de 6kV din cladirea transformatoarelor, situata in zona organizarii de santier ce a produs o avarie a intreruptorului de medie tensiune de 6 kV, lasand zona de organizare de santier fara curent.

Alimentarea transformatorului a fost restabilită 2 ore mai tarziu prin punerea in functie a celulei de rezerva. In urma evenimentului nu au fost răniți sau daune provocate mediului. Evenimentul a fost inregistrat ca Near Miss.

Prim ajutor: Pe 27 mai 2025, în timpul operațiunilor de montare a schelei folosind o platformă elevatoare mobilă de lucru, doi lucratori de schele lucrau în interiorul coșului platformei. În timp ce nacela era ridicata, unul dintre lucratori a lovit cu spatele accidental un element de schela poziționat aproape de structură, provocând un disconfort minor.

Nu au fost identificate fracturi sau leziuni interne. Muncitorul și-a reluat activitățile normale, conform fișei postului, a doua zi, fără nicio restricție.

Accident cu ITM – 1 : In data de 25.08.2025, in jurul orei 16:05, un lucrator al Rompetrol Energy SA, in timpul programului de lucru, se deplasa pe scările de acces din cadrul cladirii unde se afla Laboratorul Chimic, coborand de la vestiarul etajului 1 catre parter. De la nivelul ultimelor 4 trepte dinspre podeaua de la parter, s-a dezechilibrat si a cazut pe planseul de la nivelul parterului.

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3



I.5. Incidente auto


In trim III – 2025 nu au fost inregistrate incidente auto

MVC - RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.6. Monitorizarea starii de sanatate

Controlul medical pentru trim. III 2025 (82 persoane) s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se graficul pentru programarile controlului periodic.

Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine.





Realizat control medical pana la 30.06.2025 – 100% din total angajati RPE

I.7. Masuri de sanatate si securitate a muncii / situatii de urgenta pentru reducerea riscurilor de incendiu provocate de vegetatie uscata:

Măsuri de protecție și regulile generale de apărare împotriva incendiilor:

- asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere;
- asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
- restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;
- interzicerea utilizării focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept;
- utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv de 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare;
- prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți

II. Instruirea personalului in domeniul SSM-SU

Instructaj introductiv general SSM-SU: 956 subcontractori

Instruire si testare anuala: 158 persoane

Instruire si testare in vederea autorizarii/reactualizarii anuale pentru:

- Electricieni - 34 persoane
- Laborante - 12 persoane
- Fochisti – 34 persoane
- Electricieni INSEMEX – 2 persoane;
- AMC INSEMEX – 2 persoane.

Participare la efectuarea exercitiilor proprii de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare.

Participare prin sondaj la instruirile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca. Realizarea programului de instruire – 100%.



III. Audit/Inspectie:

III.1. Inspectii proprii (76), conform graficului anual aprobat de Manager QHSE - la locurile de munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de subcontractori, privind:

- modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de lucru cu si fara foc ;
- utilizarea echipamentului individual de protectie;
- respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu;
- ordinele interne RPE,
- Instructiuni tehnice interne;
- Instructiunii privind lucrul la inaltime
- Respectare legislatie SSM-SU-Mediu

III.2. Audituri safety proprii si mixte (156) efectuate de personalul RPE si subcontractori, ale caror masuri sunt monitorizate in "Baza de date neconformitati", din aplicatia safety audit din sharepoint. Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul de informare din outlook

III.3. Audituri interne: 9

III.4. Audit extern efectuat de vericator: 0

III.5 Audit extern KMG: 2

IV. Monitorizare neconformitati/ deficiente/ incidente HSE:

Neconformitatile sunt monitorizate. Se monitorizeaza si raporteaza saptamanal, lunar, trimestrial indicatori de performanta - KPI safety

Rata de inchidere a neconformitatilor este de 86 %

**V. Situatii masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:****V.1. Masuri stabilite de organele tutelare: 7****V.2. Masuri stabilite din controalele proprii: 261**

Sector		Atelier Termo	Atelier Chimic	Atelier Electric	Proiect Cogen	Administrativ
Masuri stabilite din care:	NC	51	31	22	128	29
	Realizate	39	16	17	127	23
	In curs de realizare	12	15	5	1	6

V.2.1. Masuri in curs de realizare**V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractori**

- Ridicare legitimatii acces pe o perioada de doua saptamani pe teritoriul Platformei Rompetrol Energy: 1
- Ridicare legitimatii acces definitiv: 0
- Ridicare drept conducere autoturism doua saptamani: 0
- Ridicare drept conducere autoturism o luna: 0
- Notificari avertizare: 1
- Penalizare Societati: 0
- Aplicare puncte amenda: 0
(1 punct amenda = 50 EUR)

VI. Alte activitati:

- Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup;
- Intocmire raportare trimestriala KazMunaiGaz pentru subcontractori;
- Monitorizare KPI safety;
- Actualizari decizii/ordine de servicii;
- Revizii proceduri si instructiuni de lucru
- Actualizare evidenta gestiune deseuri;
- Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI;
- Participare la exercitiile practice efectuate, privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor;



- Participare la receptii materiale de protectie si a echipamentelor tehnice;
- Monitorizarea controlului medical la angajare si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc profesional;
- Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii;
- Intocmire/actualizare planuri de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare;
- Analizare documente subcontractori prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;
- Studiere si avizare planuri SSM subcontractori pentru proiectele in derulare;
- Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;
- Coordonare dpdv safety proiecte interne;
- Participare sedinte pe proiectele in derulare;
- Participare analize de risc pentru lucrari speciale;

Intocmit: Manager QHSE

23.10.2025